



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-4531DO0560**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	G + W Armaturen GmbH Industriestraße 4, D-74933 Neidenstein
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	G + W Armaturen GmbH Industriestraße 4, D-74933 Neidenstein
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Straßenkappe und Tragplatte für die Gasversorgung (4531)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Straßenkappe aus thermoplastischem Kunststoff für Gasleitungen, höhenverstellbar
<b>Modell</b> <i>model</i>	4059 V... KS/KSGX
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 22-00318-AB01-122 vom 05.12.2023 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 3580-2 (01.08.2022)

**Ablaufdatum / AZ** 05.12.2028 / 24-0159-GNE  
*date of expiry / file no.*

20.09.2024 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
4059 V	Größe: 0 Kennzeichnung/Kappendeckel: GAS bzw. FERN GAS Normbezeichnung: DIN 3581	
4059 KS/KSGX	Größe: 0 Kennzeichnung/Kappendeckel: GAS bzw. FERN GAS Normbezeichnung: DIN 3581	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Geräteart: höhenverstellbare Straßenkappen mit Gehäusen aus thermoplastischen Kunststoffen mit Zusätzen.  
Unter Berücksichtigung von DIN 3588-4: 2022-08 und DIN 3581:2022-08  
Formbeständigkeit gegenüber Wärme: ...+240 °C  
Größe: 0 nach DIN 3581:2022-08

