



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4531DO0551

Registriernummer
registration number

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | G + W Armaturen GmbH Industriestraße 4, D-74933 Neidenstein |
| Vertreiber <i>distributor</i> | G + W Armaturen GmbH Industriestraße 4, D-74933 Neidenstein |
| Produktart <i>product category</i> | Rohrleitungsteile und Zubehör: Straßenkappe und Tragplatte für die Gasversorgung (4531) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Straßenkappe der Größe 2 aus thermoplastischem Kunststoff für Gasleitungen, nicht höhenverstellbar |
| Modell <i>model</i> | DIN 3582 |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Baumusterprüfung: 22-00313-AB01-122 vom 05.12.2023 (EBI) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DIN 3580-2 (01.08.2022) |

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 05.12.2028 / 24-0183-GNE

27.06.2024 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. v. z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| DIN 3582 | Größe: 2 Kennzeichnung/Kappendeckel: GAS bzw. FERNGAS Normbezeichnung: DIN 3582 | |

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Geräteart: nicht höhenverstellbare (starre) Straßenkappen mit Gehäusen aus thermoplastischen Kunststoffen mit Zusätzen.
Unter Berücksichtigung von DIN 3588-4: 2022-08 und DIN 3581:2022-08
Formbeständigkeit gegenüber Wärme: ...+240 °C
Größe: 2 nach DIN 3581:2022-08